









〇〇株式会社 建物調査（設備）結果の5カ年修繕計画一覧表（案）

日付： 2021/9/8  
 セーバー技研株式会社  
 【緊急度】 A: 1～2年以内に改善が必要  
 B: 3～4年以内に改善が必要  
 C: 5年のうちに改修が必要

緊急度	A		A		B		B		C		備考
	2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		
計画年度	工事項目	金額（千円）	工事項目	金額（千円）	工事項目	金額（千円）	工事項目	金額（千円）	工事項目	金額（千円）	
電気設備	1.電気メーター更新 	¥〇〇	1.キュービクル点検 	¥〇〇			1.高圧進相コンデンサ更新 	¥〇〇	1.継電器更新 	¥〇〇	
	計	0	計	0	計	0	計	0	計	0	
空気調和設備	1.冷却塔清掃 	¥〇〇	1.GHP更新（1期工事） 	¥〇〇	1.GHP更新（2期工事） 	¥〇〇					
	計	0	計	0	計	0	計	0	計	0	
給排水衛生設備									1.電気温水器更新 	¥〇〇	
	計	0	計	0	計	0	計	0	計	0	
消防設備											
	計	0	計	0	計	0	計	0	計	0	
熱源ボイラー											
	計	0	計	0	計	0	計	0	計	0	
総合計	計	0	計	0	計	0	計	0	計	0	

※ 表中計画年度につきましては、貴社の決算年度（6月～5月）でお考え下さい。  
 ※ 記入されている概算金額は、施工数量や条件によって変動することがあるため、目安として考えていただきますようお願いいたします。  
 ※ 受変電設備内の機器更新は、年次点検等の停電作業時の同時施工条件で金額を算出しています。  
 ※ 表中の金額は、仮設・経費を含んだ概算金額（消費全は含まず）ですが、工事の内容・量・方法、物価等により変動いたしますので、ご了承ください。